



Поступање са системом водоснабдевања у објекту након отварања

Након поновног отварања објекта кључно је спровести испирање унутрашње водоводне мреже на следећи начин: отворити све славине са хладном водом и пустити да вода истиче средњим млазом све док се не испусти цела запремина воде у цевима, односно док вода не поприми своје уобичајене карактеристике (изгуби евентуално присутну боју и мутноћу и устали јој се температура). У случају да је вода измењених карактеристика и након детаљног испирања, потребно је да се обратите Корисничком центру ЈКП “Београдски водовод и канализација” на тел.: 3 606 606, или нашој Установи на тел.: 20 78 634, 20 78 636.

У редовном режиму рада неопходно је испуњење следећих услова:

1. У системима са топлом водом температура воде мора бити већа од 50°C.
2. У систему за хладну воду температура воде мора бити испод 20°C.
3. У свим просторијама у којима се вода не користи дуже од седам дана, потребно је спровести испирање према горе наведеном упутству.
4. Неопходно је редовно контролисање и одржавање славина и тушева: скидање и чишћење свих додатака (мрежица, розета и сл.), као и редовна замена дотрајалих елемената.
5. Једном годишње је потребно очистити и дезинфиковати грејаче на бојлерима, по потреби и чешће.
6. Након сваког извођења радова на систему водоснабдевања у објекту или на делу мреже од водомера до објекта, неопходна је дезинфекција унутрашње мреже.
7. Где год постоји могућност након дужег прекида рада објекта и некоришћења воде у њему потребно је спровести термичку дезинфекцију унутрашње мреже на следећи начин: загрејати воду у бојлерима на температуру од 70-80°C и након 4 сата испуштати воду преко славина и тушева у минималом трајању од 5 минута.
8. Уколико се у објекту користе овлаживачи ваздуха неопходно је очистити и дезинфиковати препаратом хлора резервоаре за воду унутар уређаја, а потом их напунити чистом, исправном водом, коју је потребно мењати најмање једном седмично.

Све горе наведене мере су истовремено и мере превенције присуства бактерије рода Legionella у унутрашњој мрежи објекта.

Извор података:

- <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-managers-tourist-accommodation-how-reduce-risk-legionnaires-disease>